

OBAVIJEST O NEPLANIRANOM PREKIDU NAPAJANJA

Poremećaj u trafostanici:	TS 110/20/0.4 kV SISCIA
Pogođeni dio postrojenja:	VP-20-DV LETOVANIĆ
Datum i vrijeme nastanka:	29.06.2021 17:52
Procijenjeno vrijeme prekida:	120 - 240 minuta
Uzrok prekida:	Prorada sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži
Broj i snaga TS izvan pogona:	34 752 kVA
Broj pogođenih korisnika mreže:	2118
Poduzete aktivnosti:	otklanjanje poremećaja u tijeku

Oznaka zastoja (DISPO): 1262/21

Područje obuhvaćeno prekidom:

STARI BROD(Stari Brod, Igrišće, Ižišće, 1. Odvojak), STARI FARKAŠIĆ(Stari Farkašić, Ulica Kralja Zvonimira), BREST POKUPSKI(Brest Pokupski, Desni Odvojak, Zagrebačka, Lijevi Odvojak), CERJE LETOVANIČKO(Palanjek Pokupski, Cerje Letovaničko), ŽAŽINA(Petrinjska Ulica, Karlovačka Ulica, Vinogradska Ulica, Ciglarska Ulica, Kupska Ulica, Zagrebačka), VRH LETOVANIČKI(Rupčićev Put, Mladinski Put, Glavni Klanec, Odvojak li, Dolovčakov Put, Odvojak I, Posavčev Put, Ižišće, Kolarski Put, Odvojak lii, Palanjski Put, Ružički Put), STUPNO(Stupno), VUROT(Vurot, 1. Odvojak, 2. Odvojak, Stara Drenčina), STARO PRAČNO(Drugi Desni Odv., Kupska, Staro Pračno, Treći Lijevi Odv.), LETOVANIĆ(Ulica 100. Brigade, Letovanić), STARA DRENČINA(Stara Drenčina), JAZVENIK(Jazvenski Put, Jazvenik), MALA GORICA(Brest Pokupski, Mala Gorica)

Obavijest o uspostavi redovnog pogona

Vrijeme uključenja mreže:	29.06.2021 17:54
Broj i snaga TS van pogona u razdoblju:	15 0 kVA
Broj pogođenih korisnika u razdoblju:	1010
Korisnici u prekidu:	STARI BROD(Stari Brod, Igrišće, Ižišće, 1. Odvojak), STARI FARKAŠIĆ(Stari Farkašić, Ulica Kralja Zvonimira), CERJE LETOVANIČKO(Palanjek Pokupski, Cerje Letovaničko), VRH LETOVANIČKI(Rupčićev Put, Mladinski Put, Glavni Klanec, Odvojak li, Dolovčakov Put, Odvojak I, Posavčev Put, Ižišće, Kolarski Put, Odvojak lii, Palanjski Put, Ružički Put), LETOVANIĆ(Ulica 100. Brigade, Letovanić)