

**OBAVIJEST O NEPLANIRANOM PREKIDU NAPAJANJA**

<b>Poremećaj u trafostanici:</b>	TS 110/20/0.4 kV GLINA
<b>Pogođeni dio postrojenja:</b>	VP-20-DV PREKOPA
<b>Datum i vrijeme nastanka:</b>	06.09.2021 11:08
<b>Procijenjeno vrijeme prekida:</b>	120 - 240 minuta
<b>Uzrok prekida:</b>	Prorada sustava zaštite postrojenja zbog kvara na elektroenergetskoj mreži. O kvaru je obaviještena TJ Glina.
<b>Broj i snaga TS izvan pogona:</b>	33                      297 kVA
<b>Broj pogođenih korisnika mreže:</b>	913
<b>Poduzete aktivnosti:</b>	otklanjanje poremećaja u tijeku

**Oznaka zastoja (DISPO):** 1789/21

**Područje obuhvaćeno prekidom:**

STANKOVAC(Stankovac), DONJE JAME(Donje Jame), BRKIŠEVINA(Brkiševina), HAĐER(Hađer), VRATEČKO(Vratečko, Pokupsko Vratečko, Orleković), ZALAJ(Zalaj), ŠIŠINEC(Brkiševina, Šišinec), GLINSKA POLJANA(Glinska Poljana, Slana), VELIKA SOLINA(Gornji Selkovac, Velika Solina), MALA SOLINA(Mala Solina, Velika Solina), PREKOPA(Kihalac, Prekopa), SLANA(Vratečko, Slana), GRAČANICA ŠIŠINEČKA(Stankovac, Gračanica Šišinečka), DVORIŠĆE(Dvorišće), MARINBROD(Marinbrod)

**Obavijest o uspostavi redovnog pogona**

<b>Vrijeme uključenja mreže:</b>	06.09.2021 12:32
<b>Broj i snaga TS van pogona u razdoblju:</b>	17                      143 kVA
<b>Broj pogođenih korisnika u razdoblju:</b>	572
<b>Korisnici u prekidu:</b>	STANKOVAC(Stankovac), DONJE JAME(Donje Jame), BRKIŠEVINA(Brkiševina), VRATEČKO(Vratečko, Pokupsko Vratečko, Orleković), ZALAJ(Zalaj), ŠIŠINEC(Brkiševina, Šišinec), GLINSKA POLJANA(Glinska Poljana, Slana), SLANA(Vratečko, Slana), GRAČANICA ŠIŠINEČKA(Stankovac, Gračanica Šišinečka)

<b>Vrijeme uključenja mreže:</b>	06.09.2021 13:32
<b>Broj i snaga TS van pogona u razdoblju:</b>	12                      107 kVA
<b>Broj pogođenih korisnika u razdoblju:</b>	464
<b>Korisnici u prekidu:</b>	STANKOVAC(Stankovac), BRKIŠEVINA(Brkiševina), VRATEČKO(Vratečko, Pokupsko Vratečko, Orleković), ZALAJ(Zalaj), ŠIŠINEC(Brkiševina, Šišinec), SLANA(Vratečko, Slana), GRAČANICA ŠIŠINEČKA(Stankovac, Gračanica Šišinečka)

**OBAVIJEST O NEPLANIRANOM PREKIDU NAPAJANJA****Poremećaj u trafostanici:** TS 110/20/0.4 kV GLINA**Pogođeni dio postrojenja:** VP-20-DV PREKOPA

Vrijeme uključanja mreže:	06.09.2021 14:30
Broj i snaga TS van pogona u razdoblju:	9                      82 kVA
Broj pogođenih korisnika u razdoblju:	370
Korisnici u prekidu:	STANKOVAC(Stankovac), BRKIŠEVINA(Brkiševina), VRATEČKO(Vratečko, Pokupsko Vratečko, Orleković), ZALIJ(Zalij), ŠIŠINEC(Brkiševina, Šišinec), GRAČANICA ŠIŠINEČKA(Stankovac, Gračanica Šišinečka)

Vrijeme uključanja mreže:	06.09.2021 14:45
Broj i snaga TS van pogona u razdoblju:	8                      64 kVA
Broj pogođenih korisnika u razdoblju:	266
Korisnici u prekidu:	STANKOVAC(Stankovac), BRKIŠEVINA(Brkiševina), ZALIJ(Zalij), ŠIŠINEC(Brkiševina, Šišinec), GRAČANICA ŠIŠINEČKA(Stankovac, Gračanica Šišinečka)

Vrijeme uključanja mreže obuhvaćene poremećajem: 06.09.2021 18:48